

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.М. Әуезов көшесі н/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500 г. Жетісай, ул. М. Әуезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г. Шымкент

03.05.2014 № 2.2/37.М-41
20.05.2014 № 2

«Бек-Иса» бөбекжай
балабақшасы ЖШС-ның
құрылтайшысы Н.Мутаев

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті
Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал
ауданы, Қазыбек би ауыл округі, Қазыбек би елді мекені Ж.Аманкулов көшесі
№2 үйде орналасқан «Бек-Иса» бөбекжай балабақшасы ғимаратының өрт
қауіпсіздігі жағдайына тексеру жұмысын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша, Мақтарал
ауданы, Қазыбек би ауыл округі, Қазыбек би елді мекені Ж.Аманкулов көшесі
№2 үйде орналасқан «Бек-Иса» бөбекжай балабақшасы бөлмелері өрт қауіпсіздігі
талапқа сай екені анықталды.

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі
бастығы м.у.а. өртке қарсы қызмет подполковнигі

Б.Бекназаров

орын Ф.Жұмадилов
тел 6-71-71

АКТ

« 03 » « 05 » 2013 ж

Қазыбек би ауыл округі

Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі бастығы м.у.а , өртке қарсы қызмет подполковнигі Б.Бекназаров , «Бек-Иса » бөбекжай балабақшасы ЖШС-і құрылтайшысы Н.Мутаев , «Бек-Иса » бөбекжай балабақшасы ЖШС-і меңгерушісі Ғ.Мутаеваның қатысуында, «Бек-Иса » бөбекжай балабақшасы ЖШС-і құрылтайшысы Н.Мутаевтың 2013 жыл 02 мамыр күнгі өтініш хаты бойынша Мақтарал аудандық Құқықтық сатистика және ақпараттар бөліміне 2013 жыл 02 мамыр күні берілген хабарлама негізінде Мақтарал ауданы, Қазыбек би ауыл округі, Қазыбек би елді мекені Ж.Аманкулов көшесінде орналасқан «Бек-Иса » бөбекжай балабақшасы ЖШС-і ғимаратының өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:



- Ғимарат алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген ;
- Ғимаратқа арнайы жоба бойынша өртті анықтау дабылқаққыш аспаптары орнатылған ;
- Ғимарат ішінде қосымша кіру-шығу есіктері қаралған;
- Шатыр асты ағаш бұйымдары өртке қарсылықты күшейтетін сұйықтықпен өңделген ;
- Ғимарат ауласына арнайы автокөлік кіру-шығу жолдары қаралған;
- Ғимараттан 60 метр қашықтықта су каналы орналасқан;

Қорытынды: Тексеру кезінде ғимараттың өрт қауіпсіздігі талапқа сай.

Мақтарал ауданының ТЖБ бастығы м.у.а ,
өртке қарсы қызмет подполковнигі

«Бек-Иса » бөбекжай балабақшасы ЖШС-і
құрылтайшысы

«Бек-Иса » бөбекжай балабақшасы ЖШС-і
меңгерушісі

 Б.Бекназаров
 Н.Мутаев
 Ғ.Мутарева